```
                    Base Case
10   1843.8 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2          46.3   964.1  0.49775          0.46826   -22.2   84
            C:34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1      76                        0.50000  0.05897   137.2   24
              Open 34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1
11   1843.8 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1          46.3   964.1  0.49775          0.46826   -22.2   84
            C:34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1      76                        0.50000  0.05897   137.2   24
              Open 34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1
12   2005.0 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1         -73.7   964.1  0.49775          0.46826   -22.2   95
            C:34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1     130                       -0.50000 -0.05897   103.0   -2
              Open 34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1
13   2005.0 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2         -73.7   964.1  0.49775          0.46826   -22.2   95
            C:34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1     130                       -0.50000 -0.05897   103.0   -2
              Open 34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1
14   2106.4 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2         -22.2   964.1                   0.46826
                    Base Case
15   2106.4 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1         -22.2   964.1                   0.46826
                    Base Case
```


El Segundo Power Redevelopment Project	Figure 3.6-4.	FCITC Limits Report for the Light Autumn Base Case (Sheet 2 of 2)	2000
El Segundo Power II LLC			