```
          Open 34054 DELAMO   230 34091 HINSON   230 0
 9   1363.3 L:34073 ELSEGNDO 230 34445 CHEVRON  220 1          379.0   800.0                    0.30823
                    Base Case
10   1364.0 L:34063 EL NIDO  230 34445 CHEVRON  220 1         -379.6  -800.0                   -0.30823
                    Base Case
11   1637.0 L:34063 EL NIDO  230 34073 ELSEGNDO 230 1         -343.5  -800.0                   -0.27887
                    Base Case
12   1740.4 L:34073 ELSEGNDO 230 34116 LA FRESA 230 1          306.3   945.0  0.36698          0.27753   196.1   67
          C:34073 ELSEGNDO 230 34445 CHEVRON  220 1      92                          0.29022  0.30823   379.0   91
          Open 34073 ELSEGNDO 230 34445 CHEVRON  220 1
13   1740.6 L:34073 ELSEGNDO 230 34116 LA FRESA 230 1          306.2   945.0  0.36698          0.27753   196.1   67
          C:34063 EL NIDO  230 34445 CHEVRON  220 1      77                         -0.29022 -0.30823  -379.6  -91
          Open 34063 EL NIDO  230 34445 CHEVRON  220 1
14   1803.5 L:34073 ELSEGNDO 230 34445 CHEVRON  220 1          394.6   945.0  0.30518          0.30823   379.8   93
          C:34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1     131                          0.08749 -0.03478   169.4   10
          Open 34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1
15   1804.2 L:34063 EL NIDO  230 34445 CHEVRON  220 1         -394.4  -945.0 -0.30518         -0.30823  -379.6  -93
          C:34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1     131                         -0.08749 -0.03478   169.4   10
          Open 34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1
16   1859.7 L:34073 ELSEGNDO 230 34116 LA FRESA 230 1          288.8   945.0  0.35283          0.27753   196.1   71
          C:34063 EL NIDO  230 34073 ELSEGNDO 230 1      73                         -0.27004 -0.27887  -343.5  -86
          Open 34063 EL NIDO  230 34073 ELSEGNDO 230 1
17   1924.0 L:34073 ELSEGNDO 230 34445 CHEVRON  220 1          357.8   945.0  0.30518          0.30823   379.8   97
          C:34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1      76                         -0.08749  0.03478   251.0   31
          Open 34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1
18   1924.7 L:34063 EL NIDO  230 34445 CHEVRON  220 1         -357.6  -945.0 -0.30518         -0.30823  -379.6  -97
          C:34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1      76                          0.08749  0.03478   251.0   31
          Open 34063 EL NIDO  230 34123 LCIENEGA 230 1
19   1938.4 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1           78.0   964.1  0.45714          0.27616    47.1   58
          C:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2      75                          0.65535  0.27616    47.1   58
          Open 34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2
20   1938.4 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2           78.0   964.1  0.45714          0.27616    47.1   58
          C:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1      74                          0.65535  0.27616    47.1   58
          Open 34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1
21   2027.9 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 1          139.4   964.1  0.40670          0.27616    47.1   60
          C:34073 ELSEGNDO 230 34116 LA FRESA 230 1      91                          0.47038  0.27753   196.1   75
          Open 34073 ELSEGNDO 230 34116 LA FRESA 230 1
22   2027.9 L:34063 EL NIDO  230 34116 LA FRESA 230 2          139.4   964.1  0.40670          0.27616    47.1   60
          C:34073 ELSEGNDO 230 34116 LA FRESA 230 1      91                          0.47038  0.27753   196.1   75
```


El Segundo Power Redevelopment Project	Figure 3.6-2. FCITC Limits Report with Base Case, Summer Heavy Loading (Sheet 2 of 3)	2000
El Segundo Power II LLC		